

2008年8月12日

船木尚己

2008年6月14日岩手・宮城内陸地震による病院建物の被害調査結果一覧

| 所在地    | 病院名         | 構造 | 階数 | 建設年                | 主な被害                                   |
|--------|-------------|----|----|--------------------|--|
| 宮城県大崎市 | 大崎市民病院岩出山分館 | RC | 3  | S39 (1964年)        | ガラス損傷 (2ヶ所)<br>地震後すぐに診察開始<br>写真1       |
| 宮城県栗駒市 | 栗駒市立栗駒病院    | RC | 3  | 第1期<br>S41 (1966年) | 貯水槽の配管に被害が生じ水漏れ発生<br>翌朝に仮復旧した<br>写真2、3 |
| 宮城県栗原市 | 栗原市立若柳病院    | RC | 3  | H17 (2005年)        | 被害無 (外観調査)<br>写真4                      |
| 宮城県栗原市 | 栗原市立栗原中央病院  | RC | 5  | H14 (2002年)        | 免震建物<br>ドライエリア床一部めくれ有<br>写真5、6         |



写真1 建物全景 (大崎市民病院岩出山分館)



写真2 建物全景 (栗駒市立栗駒病院)



写真3 不同沈下 (栗駒市立栗駒病院)



写真4 建物全景（栗原市立若柳病院）



写真5 建物全景（栗原市立栗原中央病院）



写真6 ドライエリアの損傷（栗原市立栗原中央病院）